

# Wassergenossenschaft Muotathal

Hauptstrasse 60, 6436 Muotathal

Tel. 041 830 00 54

wassergenossenschaft.muotathal@outlook.com

www.wassergenossenschaft.ch



## Anschlussgesuch und Installationsanzeige

**Objekt:** Strasse:  Haus Nr.:   
PLZ/Ort:  Parzelle Nr.:

**Eigentümer:** Name:  Vorname:   
Strasse:  PLZ/Ort:

**Architekt:** Name/Firma:   
Strasse:  PLZ/Ort:

**Installateur:** Name/Firma:   
Strasse:  PLZ/Ort:

### Wasserbezüge:

- |  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> öffentliches Netz-Anschluss WGM |                         |   |
| <input type="checkbox"/> Eigenwasser mit eigener Quelle  | Systemtrenner vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Eigenwasser mit Grundwasser     | Systemtrenner vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Regenwassernutzung              | Systemtrenner vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Landwirtschaftlich Nutzung      | Systemtrenner vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

### Installation:

- Neuinstallation       Erweiterung       Abänderung/Umbau       Provisorium

### Gebäude:

- |                                      |   |  |                  |                      |
|--------------------------------------|---|--|------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> EFH         | <input type="checkbox"/> REFH             | <input type="checkbox"/> Prov./Baustelle | Anzahl Wohnungen | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> MFH         | <input type="checkbox"/> Ferienhaus       | <input type="checkbox"/> WGH             | Allgemein        | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Neubau      | <input type="checkbox"/> zusätzl. Wohnung | <input type="checkbox"/> Gewerbe         | Gewerbe          | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Erweiterung | <input type="checkbox"/> Landwirtschaft   |  | Landwirts.       | <input type="text"/> |

### Berechnung der Kubatur nach Umbautem Raum gemäss Reglement und Norm SIA 416:

Anzahl Kubik bestehend

Anzahl Kubik Erweiterung

Anzahl Kubik Total

Der Unterzeichnete stellt an die Wassergenossenschaft Muotathal das Gesuch für einen Leitungsanschluss inkl. Wasserabgabe für Neubauten oder nachträgliche Erweiterungen.

Ort und Datum

Unterschrift Gesuchsteller



**Vom Installateur auszufüllen:**

Bestehende Installation BW (LU) <input type="text"/>	Total Belastungswerte <b>neu</b> (LU) <input type="text"/>
Sachbearbeiter: <input type="text"/>	Baubeginn: <input type="text"/>
Telefon Nr.: <input type="text"/>	Bauende: <input type="text"/>

**Wird von der WGM ausgefüllt:**

Standort Zähler:	
Dim. Zähler:	
Dim. Zuleitung:	
Schieber:	
Netzanschluss ab:	
Dimension:	
Bemerkungen:	

Rohbaukontrolle: _____ <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein _____ <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein i.O.      nicht i.O. Hauptkontrolle: _____ _____ <b>Änderung an:</b> Hausführung: _____ Bleibt/neu: _____ Wassermesser: _____ Bedingungen: _____	<b>Ausführungsbewilligung:</b> Die Ausführung obiger Anlage wird unter Vorbehalt der Erfüllung der bestehenden Vorschriften bewilligt:  <b>Wassergenossenschaft Muotathal</b> <b>Hauptstrasse 60</b> <b>6436 Muotathal</b>  Muotathal, _____	
Eingang	Installationskontrolle	Zählermontage

## Wassergenossenschaft Muotathal

Hauptstrasse 60, 6436 Muotathal

Tel. 041 830 00 54

wassergenossenschaft.muotathal@outlook.com

www.wassergenossenschaft.ch



## Technisches Merkblatt

- Sämtliche Arbeiten an den Wasserzuleitungen müssen vorgängig mit dem Brunnenmeister der Wassergenossenschaft Muotathal besprochen und von ihm bewilligt werden.
- Für allfällige Änderungen bezüglich der unten aufgeführten Vorgaben ist bei der WGM eine schriftliche Bewilligung einzuholen.
- Alle Leitungen werden durch die WGM kontrolliert und eingemessen. Der Graben darf erst nach der Erteilung des „Gut zum Auffüllen des Grabens“ zugedeckt werden.
- Leitungen, welche ohne Einmass und Kontrolle durch die WGM zugedeckt werden, müssen auf Kosten der Bauunternehmung wieder freigelegt werden.

## Richtlinien und Bedingungen sowie Anforderungen

- Vor der Ausführung muss eine Bewilligung bei der Wassergenossenschaft Muotathal eingeholt werden.
- Die Leitsätze des SVGW müssen eingehalten werden. (Richtlinien W4 / W3)
- Der ausführende Installateur muss über eine SVGW Zertifizierung WH1 - „Installationsarbeiten an Haustechnikanlagen für Trinkwasser“ verfügen.
- Die einzusetzenden Anlageteile wie Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, usw. müssen über eine SVGW Zertifizierung verfügen.
- Die Grabensohle muss auf mindestens 1.0 Meter unter Terrain liegen wegen der Frostgefahr.
- Die Rohre müssen auf 10 cm Sand verlegt werden. Die Sandüberdeckung muss 20 cm betragen.
- Es dürfen nur nichtrostende Materialien verwendet werden.
- Die Hauptleitungen und Hauszuleitungen sind mit Druckrohren PE100 S-5 SDR11 PN16 Wasser auszuführen.
- Die Hauseinführungen sind wasserdicht auszuführen.
- Bei sämtlichen Leitungen muss ein blaues Warnband ca. 50cm über der Leitung eingelegt werden.
- Für Leitungen unter der Bodenplatte muss ein PE-Schutzrohr eingesetzt werden.
- Leitungskreuzungen sind zu vermeiden.
- Die Abstände zu anderen Leitungen müssen horizontal min. 40 cm und vertikal min. 20 cm betragen.
- Der Einbau von Regenwassernutzungsanlagen ist meldepflichtig! Es muss ein Systemtrenner eingebaut werden.
- Bei Neu- und Umbauten wie auch Bauwasser muss ein Rückflussverhinderer eingebaut werden.