

Bilanz und Erfolgsrechnung 2023

Kassier; Franz Föhn, Hauptstrasse 42, Muotathal

Rechnungsprüfungsbericht

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Buchhaltung und die Jahresrechnung der Wassergenossenschaft Muotathal für das 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Unserer Prüfung erfolgte nach dem Grundsatz, wonach eine Prüfung so durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit ausgeschlossen werden können. Die Prüfung umfasste die Kontrolle der Bilanz und der Erfolgsrechnung sowie Stichproben in der Buchhaltung.


Gemäss unserer Beurteilung erfolgte die Buchprüfung und die Darstellung in der Buchprüfung und die Darstellung der Jahresrechnung ordnungsgemäss und den Vorgaben entsprechend. Wir empfehlen der Versammlung der Wassergenossenschaft Muotathal, die vorliegende Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

Dem Kassier, Franz Föhn, danken wir für die übersichtliche und mit Sorgfalt geführte Buchhaltung.


Muotathal, 8. April 2024

Die Rechnungsprüfer

Remy Suter-Schelbert



Kilian Schelbert-Quadri



Wassergenossenschaft Muotathal WGM

BILANZ 31. DEZEMBER 2023

AKTIVEN	<u>31.12.2023</u> <u>CHF</u>	<u>31.12.2022</u> <u>CHF</u>
Kasse	472.20	160.65
Raiffeisenbank	356'526.80	135'166.74
Raiffeisenbank (Subvention Anschlüsse)	0.00	18.95
Raiffeisenbank (Darlehen versch. Projekte)	0.00	513.48
Kantonalbank	225.70	237.70
Darlehen Schwyzer Kantonalbank (Stufenpumpwerk)	1'629.55	0.00
Schwyz Kantonalbank (Reservoir Ried)	331.00	89'161.75
Anteilschein Raiffeisenbank	200.00	200.00
Ausstehende Gebühren	27'395.55	4'239.60
Mehrwertsteuerguthaben	0.00	203.30
Guthaben gegenüber Ausgleichskasse	1'840.30	0.00
Ersatzteillager	20'000.00	20'000.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	516.65
Umlaufvermögen	<u>408'621.10</u>	<u>250'418.82</u>
 Büroeinrichtungen	 1.00	 1.00
Liegenschaft Schwarzenbach	31'000.00	31'000.00
Quelle Brahn	5'700.00	6'700.00
Quelle Blackenboden	1'600.00	1'900.00
Quelle Schwarzenbach	3'100.00	3'600.00
Reservoir	109'000.00	119'200.00
Aufbereitungsanlagen	90'701.00	48'601.00
Wasserleitungen	1'039'400.00	549'900.00
Neubau Reservoir Ried	1'466'604.95	1'411'204.95
Subventionen Neubau Reservoir Ried	-720'704.95	-720'704.95
Anlagevermögen	<u>2'026'402.00</u>	<u>1'451'402.00</u>
 Total AKTIVEN	 <u>2'435'023.10</u>	 <u>1'701'820.82</u>
 PASSIVEN	 <u>CHF</u>	 <u>CHF</u>
Kreditoren aus Lieferungen und Leistungen	13'573.11	34'256.80
Subventions Rückzahlungen	1'500.00	0.00
Mehrwertsteuerverpflichtung	1'159.05	0.00
Verpflichtungen gegenüber Sozialversicherungen	2'924.50	0.00
Investitionskredit Kanton Schwyz	735'000.00	735'000.00
Hyp. Darlehen Raiffeisenbank	0.00	200'000.00
Darlehen Raiffeisenbank (Verschiedene Projekte)	1'064'693.26	0.00
Darlehen Schwyzer Kantonalbank (Stufenpumpwerk)	0.00	119'885.75
Passive Rechnungsabgrenzungen	5'000.00	4'700.00
Fremdkapital	<u>1'823'849.92</u>	<u>1'093'842.55</u>
 Eigenkapital	 607'978.27	 605'779.02
Jahresergebnis	3'194.91	2'199.25
Eigenkapital	<u>611'173.18</u>	<u>607'978.27</u>
 Total PASSIVEN	 <u>2'435'023.10</u>	 <u>1'701'820.82</u>

Wassergenossenschaft Muotathal WGM

ERFOLGSRECHNUNG 2023

	<u>2023</u> CHF	<u>2022</u> CHF
Erlös Einheitsgebühren	609'776.00	506'065.40
Erlös Anschlussgebühren	40'000.00	25'000.00
Erlös Wasserzinsen	17'522.50	16'519.00
Diverse Erträge	36'834.85	12'651.65
Betriebsertrag	<u>704'133.35</u>	<u>560'236.05</u>
./. Aufwand Anlagen		
Unterhalt Wasserquellen	21'559.05	18'506.80
Unterhalt Reservoirs	14'198.25	16'388.00
Unterhalt Aufbereitungsanlagen	23'832.35	69'069.20
Unterhalt Wasserleitungen	102'987.53	152'293.20
Abschreibung Anlagen	191'390.05	113'403.25
Versicherung Anlagen	8'701.70	8'849.40
Deckungsbeitrag	<u>341'464.42</u>	<u>181'726.20</u>
./. Betriebsaufwand		
Personalaufwand	223'826.10	125'190.30
Mietaufwand	12'166.00	12'346.30
Unterhalt, Rep., Ersatz Betriebseinrichtungen/EDV	60'570.33	10'481.35
Übriger Betriebsaufwand, Gebühren/Abgaben	2'863.20	6'721.35
Verwaltungsaufwand	21'146.66	21'953.40
Werbeaufwand	1'200.00	200.00
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern	<u>19'692.13</u>	<u>4'833.50</u>
Finanzaufwand	-17'244.44	-3'311.65
Finanzertrag	8.62	7.80
Ertrag Liegenschaft Schwarzenbach	1'480.00	1'480.00
Aufwand Liegenschaft Schwarzenbach	-741.40	-810.40
Ordentliches Jahresergebnis vor Steuern	<u>3'194.91</u>	<u>2'199.25</u>
Auflösung Rückstellung Netzausbau	0.00	0.00
Jahresergebnis vor Steuern	<u>3'194.91</u>	<u>2'199.25</u>
Steuern	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Jahresergebnis	<u><u>3'194.91</u></u>	<u><u>2'199.25</u></u>

WGM «Trinkwasser-Info»

Aufgrund der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV 817.022.102, Art. 5) informieren wir Sie über die Qualität des Trinkwassers im Jahr **2023**

1. Chemische und mikrobiologische Qualität

Alle Proben entsprachen, soweit untersucht, den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung. Wasser der ermittelten Qualität, wurde zum Zeitpunkt der Probenentnahme als hygienisch einwandfreies Trinkwasser beurteilt.

2. Wasserhärte

Die Gesamthärte des Leitungswassers beträgt zwischen **11 fH°** in den Quellen Schwarzenbach, Bewertung weich und **19 fH°** in den Quellen Brahn, Bewertung mittelhart.

3. Nitratgehalt

Der Nitratgehalt des Leitungswassers beträgt unter 3 mg/l (Qualitätsziel: weniger als 25mg/l)

4. Herkunft des Leitungswassers

Quellen Schwarzenbach / Quellen Brahn / Quellen Goldplangg und Grindsblacken

5. Wasserbehandlung

Das Quellwasser Schwarzenbach wird in der UF-Anlage Schönenboden ohne Beigabe von chemischen Mitteln filtriert und ohne weitere Behandlung ins Leitungsnetz abgegeben.

Das Quellwasser Brahn wird ohne Behandlung ins Leitungsnetz eingespeist.

Das Quellwasser Goldplangg und Grindsblacken wird filtriert, mit einer UV-Anlage desinfiziert und ohne Beigabe von chemischen Mitteln dem Leitungsnetz zugeführt.


6. Für weitere Auskünfte

Wassergenossenschaft Muotathal, Hauptstrasse 60, 6436 Muotathal
www.muotathal.ch/gemeinde/oeffentliche-einrichtungen/wassergenossenschaft
wassergenossenschaft.muotathal@outlook.com
Tel. 041 / 830 00 54

Allgemeine Info Sanierung Bisisthalerstrasse



Regulierschacht Balm



Druckreduzierschacht Zwingsbrücke



Leitung an der Zwingsbrücke

Die geplante Sanierung der Gemeindeeigenen Strasse ins Bisisthal gab der WGM den anlass die Hydraulische Situation in der Zone Bisisthal zu überprüfen. Folgende schlussfolgerungen wurden aus dem Bericht gezogen:

- Neubau Regulierschacht Balm beim Abzweiger Fugglen
- Neubau Druckreduzierschacht bei der Zwingsbrücke
- Leitungsersatz an der Zwingsbrücke
- Dimensionserhöhung der Hauptleitung zwischen Euschenplangg und Balm von DN 125 auf DN 150.

Damit wir uns den Hauptleitungsersatz im Jahr 2024 konzertieren können wurde der Neubau der beiden Schächte und der Leitungsersatz an der Zwingsbrücke um ein Jahr vorgezogen. Somit sollten keine zusätzlichen Arbeiten den Hauptleitungsersatz behindern.